

Зарегистрирована

(Наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)¹

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОНД МО ЕКАТЕРИНБУРГ
ГУ МЧС РОССИИ ПО СО
« /3» 05 2015
РЕГ. № 65401360-10-000551

Регистрационный № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении _____ Муниципального бюджетного
образовательного учреждения - детский сад присмотра и оздоровления № 520

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица.

Кировского района города Екатеринбурга; Ф 1.1

которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное

МБДОУ – детский сад присмотра и оздоровления № 520

и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица _____ 1026604958830

Идентификационный номер налогоплательщика _____ 6660019288

Место нахождения объекта защиты _____ 620041, Свердловская область, г.Екатеринбург,

(Указывается адрес фактического места нахождения

ул. Советская, д.10^А

объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому
принадлежит объект защиты _____ 620041, г. Екатеринбург, ул. Советская д.10^А
e-mail: doy520@mail.ru тел/факс: (343) 341-42-07

№ п/п	Наименование раздела
I.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска², обеспеченного на объекте защиты</u> Расчет пожарного риска не проводился п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» <small>(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)</small></p>
II.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек. <small>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки)</small> Возможность ущерба третьих лиц отсутствует, так как на эксплуатируемом объекте отсутствуют арендные отношения. <small>возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования³)</small></p>
III.	<p align="center"><u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <small>(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)</small></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.): п.4; п.7; п.8; п.24; п.34; п.40; п.70; п.71; п.475; п.480. 2. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»: п.: 1.2; 1.3; 1.4; 2.1.1-2.1.5; 2.1.7-2.1.25; 2.2.1-2.2.2; 2.2.14-2.2.17; 2.3.1-2.3.4; 2.3.10-2.3.15; 2.4.1; 2.4.4; 2.5.1-2.5.5; 3.1-3.8; 3.10; 3.11; 5.1-5.4; 5.12; 5.18-5.23; 6.1-6.4. 3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.64; ст.67 п.1 часть 1; ст.83 п.6, п.7, п.8; ст.84 п.3, п.4; ст.88 п.2, п.3; ст.89 п.3; ст.105. 4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.: 4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.12; 5.2.13; 5.2.14; 5.2.15; 5.2.16; 5.2.17; 5.2.19; 5.2.20; 5.2.21; 5.2.23; 5.2.27. 5. СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п.: 5.2.3; 6.7.10; табл. 6, 12; 6.7.11. 6. СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.: 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; табл. 1; табл. 2. 7. СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»: п.: 4.3; табл. 1; 4.17; 4.20; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6. 8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п.: 13.1.11; 13.1.12; 13.2.2; 13.3.2; 13.3.4; 13.3.6; 13.3.12; 13.4.1; 13.13.1-13.13.3; 13.14.1; 13.14.2; 13.14.4; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.7; 13.14.8; 13.14.9; 13.14.10; 13.14.11; 13.14.12; 13.14.13; 13.15.2; 13.15.3; 13.15.4; 13.15.12; 13.15.13; 14.1; 14.3; 15.1; 15.5; приложение А. 9. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.

Требования пожарной безопасности»: п.: 4.1; 4.3; 4.14.
10. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»: п.: 6.1; 6.8; 6.9; 6.22; 8.1.
11. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: п.:4.1; 4.3; 4.4; 5.1; табл. 1; 8.4; 8.6; 8.7.
12. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п.: 4.1.1; 4.1.3; 4.1.11; 4.1.26-4.1.34; 4.1.40; 4.2.1; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.3.1-4.3.16; 4.4.1-4.4.4; 4.4.13; 4.4.14; 4.4.19; 4.4.21; 4.5.1-4.5.4, приложение А, Г.
13. Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 1-4-60-10-19): п.: 1.2; 1.3; 1.42.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6.6; 3.1; 3.2; 3.3.

Настоящую декларацию разработал
Заведующий Чернокова Л.Г.

(Должность, фамилия, инициалы)



(Подпись)

« 08 » мая 2015 г.

¹ Наименование структурного подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения специального или воинского подразделения федеральной противопожарной службы, созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытом административно-территориальном образовании, особо важной и режимной организации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора.

² К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. На действовавшие до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» объекты защиты расчет пожарного риска не требуется.

³ К декларации прилагается копия страхового полиса.

В данном документе прошито и пронумеровано 8 страниц.
Заведующий МБДОУ – детский сад присмотра и оздоровления № 520 *Чернокова* Л.Г. Чернокова

